

ООО «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
ИНН 5212510387

АДРЕС: 606730 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
Р. П. ВОСКРЕСЕНСКОЕ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
Д. 105 Т/Ф: 7(83168)192876

ООО «Теплоцентральный»
р.п. Воскресенское, ул. Коммунистическая, д. 105

1. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей

Котельные № 1,2,3,6,8,15,Толстого	р.п. Воскресенское	0,0137
Котельная № 9	п. Калиниха	0,0117
Котельные № 12,14,16,17	с. Воздвиженское	0,0204
Котельная № 18	с. Владимирское	0,0029
Котельные № 7	р.п. Воскресенское	0,0056
Котельные д. Асташиха		0,0038
Котельные д. Нестиары		0,0056
Котельная д. Галибиха		0,0068
Котельная д. Егорово		0,0075
Котельная д. Староустье		0,0013
Котельная д. Задворка		0,0019
Котельная с. Глухово		0,0021
Котельная д. Елдеж		0,0014
Кот. п. Красный Яр		0,0006
Итого		0,0852

2. Прекращений подачи тепловой энергии теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях за 2017 год не было.
3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии составляет 218,03 кг.у.т./Гкал.
4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям составляет 1367,1 Гкал.

Директор

Дергунов А.Ю.

Экономист

Лобанова Н.А.

